

МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА БР.12-14-ВИНЧА

11351 ГРОЦКА

Србија

## Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **КЛИМА УРЕЂАЈИ**

Референтни број: **Д-0015**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Постовани, у техничкој спецификацији сте навели следеће: радни опсег температуре -20 до 53Ц или веће. Познато нам је да на тржишту не постоји уређај који је декларисан до 53Ц, већ је декларисано оптимално 43Ц, иако уређај функционише и на већој температури. Молимо да будете конкретни и наведете произвођаче које испуњавају задате техничке карактеристике.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>У вези вашег питања за ЈН обавештавамо Вас да је испитивањем тржишта клима уређаја пре расписивања ЈН утврђено да на тржишту постоје клима уређаји са траженим техничким карактеристикама, а што се тиче вашег захтева да се наведу који су то произвођачи обавештавамо Вас да је то противно Закону о ЈН па то не можемо урадити.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0015/2022</p>

## Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани,</p> <p>Да ли можете дати прецизнију информацију о дужини инсталација између спољне и унутрашње јединице?</p> <p>Унапред хвала.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>дужина инсталација дата је у опису техничке спецификације за сваку ставку појединачно.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p>

	Комисија за ЈН Д-0015/2022
<p>Поштовани, У техничкој спецификацији сте навели да је дужина инсталационог црева 15 метара. Да ли је потребна и уградња клима са том дужином цеви?</p>	<p>Поштовани,</p> <p>Наведене дужине црева од 15 м и 25 м су максималне предвиђене дужине и односе се и на дужине инсталационих цеви, а конкретне дужине ће се одредити на лицу места монтаже клима уређаја зависно од техничких услова на локацији.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас! Комисија за ЈН Д-0015/2022</p>
<p>Постовани, у техничкој спецификацији сте навели следеће: радни опсег температуре -20 до 53Ц или веће. Познато нам је да на тржишту не постоји уређај који је декларисан до 53Ц, већ је декларисано оптимално 43Ц, иако уређај функционише и на већој температури. Молимо да будете конкретни и наведете произвођаче које испуњавају задате техничке карактеристике.</p>	<p>Поштовани,</p> <p>У вези вашег питања за ЈН обавештавамо Вас да је испитивањем тржишта клима уређаја пре расписивања ЈН утврђено да на тржишту постоје клима уређаји са траженим техничким карактеристикама, а што се тиче вашег захтева да се наведу који су то произвођачи обавештавамо Вас да је то противно Закону о ЈН па то не можемо урадити.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0015/2022</p>