

МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА БР.12-14-ВИНЧА

11351 ГРОЦКА

Србија

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **КЛИМА УРЕЂАЈИ**

Референтни број: **Д-0041**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани, у моделу уговора чл 7 наводите : " испорука и монтажа" док у техничкој спецификацији као и обрасцу структуре цена не наводите техничке појединости за монтажу уређаја, те сходно томе уколико је предметном јавном набавком предвиђена и монтажа молим да наведете које је растојање спољне и унутрашње јединице, на којој висини се монтира спољна јединица односно да ли је потребна скела за монтажу исте...</p>	<p>Поштовани,у вези питања за ЈН "набавка клима уређја" обавештавам Вас да је у техничкој спецификацији тачно наведено да је за климе 12000 Btu/h сплит системмаксимална дужина инсталације 15 метара, а за климе инвертер 12000 Btu/h максимална дужина инсталације је 25 метара. За монтирање спољних јединица нису потребне скеле за монтажу.</p> <p>Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас!</p> <p>Комисија за ЈН Д-0041</p>